

TUOTESERTIFIKAATTI

Sertifikaatti Nro C278/04
Päivitetty 16.6.2009

Kestopalkki Lpj Oy

valmistaa

LIIMAPUUTA

VTT on arvioinut Kestopalkki Lpj Oy:n Korttesjärven tehtaalla valmistaman liimapuun. Arviointi perustuu tuotteen, tuotantomenetelmien ja valmistajan laadunvalvonnan tarkastukseen.

Tämän arvioinnin tuloksena VTT vahvistaa, että liimapuu täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa B10 lujuusluokille L40 ja L30 annetut vaatimukset kun käytetään standardin EN 301 mukaista liimatyyppeä I joka suomessa vastaa U-liimaa. Tämä sertifikaatti koskee vain sellaista liimapuuta jota

valmistetaan vaakasuorassa olevista lamelleista ja jonka lamellit ovat kuusta (*Picea abies*) tai mäntyä (*Pinus sylvestris*).

Lamellit lajitellaan visuaalisesti luokkiin LT30 ja LT20.

Ulko-/sisälamellien lujuusluokka on vähintään LT30/LT20 liimapuuluokassa L40.

Ulko-/sisälamellien lujuusluokka on vähintään LT20/LT20 liimapuuluokassa L30.

Tämän sertifikaatin mukaiset tuotteet merkitään seuraavasti:


VTT C278/04
lujuusluokka L40 (tai L30)
liimatyyppeä I (tai U)

Tämä sertifikaatti on voimassa 16.6.2014 saakka sillä edellytyksellä, että tuotteessa ei tapahdu oleellisia muutoksia ja että valmistajalla ja VTT:llä on voimassa oleva laadunvalvontasopimus. Sertifikaatin voimassaoloa voi tiedustella VTT:stä. Muut ehdot on esitetty sertifikaatin kääntöpuolella.

Espoo 16.6.2009



Liisa Rautiainen
Arviointipäällikkö



Mikael Fonselius
Pääarvioija, Erikoistutkija